



Legenda - TERREO	
	Caixa de passagem, em alvenaria, embutida no piso
	Entrada de serviço
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Quadro de medição

Legenda de cabos - TERREO

Legenda de cabos - TERREO	
Elétrica	
Direta	
Teto	
Molda	
Bacia	
Piso	

NOTAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Exatidão não especificada considerar sempre de 50°.
- Cabo não especificado considerar sempre de 1,5 mm².
- Os cabos de alimentação dos quadros de distribuição devem ser isolados do tipo EPR, com isolamento 0,5/1kV.
- Os cabos em locais de circulação devem ser isolados PVC, com isolamento 0,5/1kV.
- Todos os materiais e equipamentos devem ser identificados por etiquetas, inscrição presa em fundo branco.
- Todos os materiais e equipamentos devem ser identificados por etiquetas, inscrição presa em fundo branco.

ELÉTRICO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

SP - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV DO BAIRRO
CAIMBÊ EM BOA VISTA-RR

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA - ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS E LEGENDAS

ENGENHEIRO:
AV. MÁRIO HOMEM DE MELO, Nº 5075, BAIRRO CAIMBÊ, BOA VISTA-RR

CONVÊNIO:
RECURSOS PRÓPRIOS

AUTOR:
ISOR VIANA DE CASTRO
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA 09/19/1035

DATA:
NOVEMBRO/2022

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
ÁREA:
623,48m²

FRANCHA:

ARQUIVO:
IE_UBS_PORTE_IV_OLENKA.dwg

01/05

BoaVista

Compromisso com você. Todos os dias.

01

PLANTA BAIXA - ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

1/60