



	Ligação - TENSÃO
Cabo PVC isolante até 4 ^a função livre subarmada	
Cabo de aço galvanizado com 12 fios trançados	
Cabo de aço galvanizado com 12 fios trançados, embitido no piso	
Entrada de serviço	
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso	
Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso	
Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso	
Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso	
Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso	
Lâmpadas LED 30W A/D	
Lâmpada LED 30W 110V	
Ponto para exaurir no teto	
Poste 2 Pêntais 150W LED	
Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso	
Quadro de medidor	
Tomada alta 2,40m do piso	
Tomada alta dupla (2 módulos) a 2,40m do piso	
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Tomada baixa dupla (2 módulos) a 0,30m do piso	
Tomada especial alta a 2,40m do piso	
Tomada especial baixa a 0,30m do piso	
Tomadão a 1,00m do piso	
Tomado no piso	
Tomado no teto	
Tomada para bicoo automato alarm. emergência a 2,40m do piso	

Legenda das indicações - TERREIRO	
30x30x30	Alvenaria - piso - 30x30x30cm
AC21L	Pontos de força - Uso específico - Autoclave 21 - 20A
AC60L	Pontos de força - Uso específico - Autoclave 60L - 20A
Bomb/Comp. Odont	Pontos de força - Uso específico - Bomba/Compressor Odontológico (2) - 20A
EX	Pontos de força - Uso específico - Exaustor 300W (placa c/ furo) H=1m30
FO	Pontos de força - Uso específico - Forno Odontológico
TV	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - TV all
AAV	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - Alarme Audiológica PCD - H=2,4m
BEB	Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A - Bebedouro
Poste 150 W	Postes c/ caixa de passagem - Poste 2 Petalas 150W c/ relé

Legenda de condutos - TÉRREO	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Central de ar tipo split	58.45	86.00	58.86
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	30.13	40.00	12.05
Iluminação externa	1.33	100.00	1.33
Motores	4.00	50.00	2.00
Uso Específico	6.46	100.00	6.46
		TOTAL	80.71

NOTAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

[illegible]

ELÉTRICO	
PMBV - SMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	SP - SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV DO BAIRRO SANTA TEREZA, EM BOA VISTA-RR	
ASSUNTO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PLANTA BAIXA, LEGENDAS E QUADRO DE DEMANDA	
ENDERECO: RUA SARDINHA, LOTE 635 (ANTIGA PARTE DO LOTE Nº481), QD 506, BAIRRO SANTA TEREZA, BOA VISTA-RR	
CONVENIO: RECURSOS PRÓPRIOS	
AUTOR: 	
ROR VIANA DE CASTRO ENGENHEIRO ELÉTRICISTA CREA 989/95035	
DATA: NOVENO/2022	ESCALA: INDICADA
DESENHO:	AREA: 623,46m²
ARQUIVO: E_UBS_PORTE_IV_SANTA_TEREZA.dwg	PRANCHA:
02 /05	
REVISÃO:	
LOCALIZAÇÃO:	